

pianta piano primo

Lata lampada (edificio 1)						
Indice	Produttore	Nome articolo	Code articolo	Flusso luminoso	Potenza allacciata	Numero
1	3F Filippi S.p.A.	3F HD100D WH 52+52/630 DALI SP FOP L2935 + FOP		12618 lm	113 W	10
2	3F Filippi S.p.A.	3F HD100D WH 22+20/630 DALI SP FOP L1174 + FOP		5035 lm	46 W	6
3	3F Filippi S.p.A.	03F 42W/830 DALI SP-SC L1787	1839	5600 lm	46 W	17
4	3F Filippi S.p.A.	03F 42W/830 DALI SP-EC L1787	1845	5600 lm	46 W	17
5	3F Filippi S.p.A.	03F 28W/830 DAL SP-CC L1204	1840	3648 lm	31 W	2
6	3F Filippi S.p.A.	3F HD30D WH 32+52/830 DALI FOP L2975		9729 lm	91 W	4
7	3F Filippi S.p.A.	3F HD30D WH 16+26/830 DALI FOP L1508		4659 lm	46 W	2
8	3F Filippi S.p.A.	03F 42W/830 DALI SP-CC L1787	1842	5600 lm	46 W	2
9	3F Filippi S.p.A.	3F HD100D WH 52+52/630 DALI FOP L2975		12589 lm	113 W	4

● sensore master dati n.17


○ sensore slave dati n.2

NB: la disposizione dei sensori è puramente indicativa

[illegible]

**LIMPAH**

REV.			APPR.



*Consulenze e Progettazioni Elettriche*

Studio

*Colzani per.ind. Dario*

via Stelvio n° 5 - 22040 Brenna (CO) - tel 031 / 797656 - cell 348 / 3384880  
e-mail: [dario.colzani@pec.eppi.it](mailto:dario.colzani@pec.eppi.it) - [dariocolzani@outlook.it](mailto:dariocolzani@outlook.it)

*Committente:*

**Comune di Arcore**  
**Provincia e Monza e Brianza**

**Oggetto:**

**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
DELLA SEDE COMUNALE DI ARCORE (MB) -  
PALAZZINA EST (SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI)**

*Progetto:*

### Fluoreno. Planimetria.

DISGNATO

DISEGNATO

COMMESSA

COMMESSA

01/2024